

(소사역 한라비발디 프레스티지)주택 공기질 측정결과 보고(공고)

시 공 자	①상호(사업장명칭)	HL D&I Halla	②성명(대표자)	대표이사		
	③주소	경기도 부천시 소사본동 70-12 (전화번호 : 010-6320-4606)				
	④공동주택 현황	공급세대	세대별 규모			
		세대	64 세대	규모	60 m <sup>2</sup>	
	세대	102 세대	규모	78 m <sup>2</sup>		
측 정 자	⑤상호	대명환경기술연구소	⑥사업자번호	112-81-13597		
	⑦주소	서울특별시 구로구 디지털로 31길 19 에이스테크노타워2차 401호 (전화번호 : 02-2109-5583)				

⑧공동주택 공기질 측정결과 (단위:  $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )

항 목	측정일시(시간)	측정지점 (동-호수)	거실방 향	폼알데하이드	벤젠	톨루엔	에틸벤젠	자일렌	스티렌	라돈(radon)_ 밀폐	라돈(radon)_ 환기	라돈 (radon)_ 관리기 준_도달 시간
권고기준	-	-	-	210 이하	30 이하	1000 이하	360 이하	700 이하	300 이하	148 이하	148 이하	0 이하
1 지점	2023-11-27 (13:00)	101-3502	남서향	2.8	0	325.1	142.3	418.5	24.1	124.9	62	0
2 지점	2023-11-27 (13:00)	101-602	남서향	1.1	0	429.3	99.9	476.8	0	112.8	53.6	0
3 지점	2023-11-27 (13:00)	102-1801	남서향	4.3	0	394.4	161.2	472.1	25.3	105.3	54.9	0

실내공기질관리법 제9조 제1항 및 같은 법 시행규칙 제7조 제3항에 따라 신축 공동주택 측정결과를 위와 같이 보고(공고)합니다.

2023년 12월 11일

제출자 HL D&I Halla (서명 도장 인)  
 특별자치시장·특별자치도지사·시장·군수·구청장 권한

