

신축공동주택 실내공기질 측정결과 보고(공고)

시 공 자	상호(사업장 명칭)	천안 부성지구 한라비발디	성명(대표자)	홍 석 화		
	소재지	충청남도 천안시 서북구 부대동 760 (전화번호: 041-900-3005)				
	공동주택 현황	공급세대	세대별 규모			
		84 m ²	m ²	m ²	m ²	m ²
측 정 자	상호	누리환경ENG	등록번호	제부측-실-7호		
	소재지	부산광역시 동래구 금강공원로11 (온천메디플러스, 802호) (전화번호: 051-710-6379)				
	사업계획 승인일		2021 . 12. 13.			

공동주택 실내공기질 측정결과(단위: µg/m³ 또는 Bq/m³)

항목	측정 일시 (시간)	측정 지점 (동호수)	거실 방향	폼알데하이드	벤젠	톨루엔	에틸벤젠	자일렌	스티렌	라돈
권고기준	-	-	-	210 이하	30 이하	1,000 이하	360 이하	700 이하	300 이하	148 이하
1지점	11/11 (14:03)	(101동-301호)	남동향	40.2	4.0	157.5	13.1	21.0	5.2	밀폐 126.7 환기 46.0 ()
				입주예정자 입회 여부			○	○	○	○
2지점	11/11 (14:13)	(102동-1102호)	남서향	39.8	3.7	128.0	22.3	30.4	3.5	밀폐 128.3 환기 46.7 ()
				입주예정자 입회 여부			○	○	○	○
3지점	11/11 (14:17)	(103동-1601호)	남동향	43.1	4.1	129.5	22.7	30.8	3.3	밀폐 129.9 환기 46.2 ()
				입주예정자 입회 여부			○	○	○	○
4지점	11/11 (15:11)	(104동-203호)	남서향	55.8	3.1	323.1	19.6	25.0	4.6	밀폐 127.0 환기 38.7 ()
				입주예정자 입회 여부			○	○	○	○
평균				46.0	3.4	212.4	17.4	25.0	4.0	밀폐 129.2 환기 39.8 ()

「실내공기질 관리법」 제9조제1항 및 같은 법 시행규칙 제7조제4항에 따라 신축 공동주택의 실내공기질 측정결과를 위와 같이 보고(공고)합니다.

2024 년 11 월 18 일

제출자 에이치엘디앤아이한라(주) (서명 또는 인)

특별자치시장 · 특별자치도지사 · 시장 · 군수 · 구청장 귀하



첨부서류	신축 공동주택의 실내공기질 측정결과서 원본 1부
------	----------------------------

신축공동주택 실내공기질 측정결과 보고(공고)

시 공 자	상호(사업장 명칭)	천안 부성지구 한라비발디	성명(대표자)	홍 석 화			
	소재지	충청남도 천안시 서북구 부대동 760			(전화번호: 041-900-3005)		
	공동주택 현황	공급세대	세대별 규모				
			84 m ²	m ²	m ²	m ²	m ²
654 세대		654 세대	세대	세대	세대	세대	
측 정 자	상호	누리환경ENG	등록번호	제부측-실-7호			
	소재지	부산광역시 동래구 금강공원로11 (온천메디플러스, 802호)			(전화번호: 051-710-6379)		

공동주택 실내공기질 측정결과(단위: μg/m³ 또는 Bq/m³)


항목	측정 일시 (시간)	측정 지점 (동·호수)	거실 방향	폼알데하이드	벤젠	톨루엔	에틸벤젠	자일렌	스티렌	라돈
권고기준	-	-	-	210 이하	30 이하	1,000 이하	360 이하	700 이하	300 이하	148 이하
5지점	11/11 (15:19)	(105동-1201호)	남동향	55.3	3.2	313.5	19.9	25.7	4.5	밀폐 123.8
										환기 28.1
										()
	입주예정자 입회 여부			○	○	○	○	○	○	○
6지점	11/11 (15:24)	(106동-2202호)	남동향	56.3	3.1	357.4	20.8	27.2	4.5	밀폐 144.4
										환기 33.7
										()
	입주예정자 입회 여부			○	○	○	○	○	○	○
7지점	11/11 (16:18)	(107동-204호)	남서향	29.4	3.4	174.8	11.8	22.2	3.8	밀폐 130.1
										환기 44.5
										()
	입주예정자 입회 여부			○	○	○	○	○	○	○
8지점	11/11 (16:29)	(108동-803호)	남서향	48.6	2.8	115.3	9.3	17.6	2.3	밀폐 123.4
										환기 34.3
										()
	입주예정자 입회 여부			○	○	○	○	○	○	○
평균				46.0	3.4	212.4	17.4	25.0	4.0	밀폐 129.2
										환기 39.8
										()

「실내공기질 관리법」 제9조제1항 및 같은 법 시행규칙 제7조제4항에 따라 신축 공동주택의 실내공기질 측정결과를 위와 같이 보고(공고)합니다.

2024년 11월 18일

제출자 에이치엘디앤아이한라(주) (서명 또는인)

특별자치시장·특별자치도지사·시장·군수·구청장 귀하



첨부서류	신축 공동주택의 실내공기질 측정결과서 원본 1부
------	----------------------------