

신축공동주택 실내공기질 측정결과 보고(공고)

시 공 자	상호(사업장 명칭)	월명공원 에피트 온 더 파크	성명(대표자)	홍 석 화			
	소재지	충청북도 청주시 흥덕구 백봉로 130 (전화번호: 070-8765-0246)					
	공동주택 현황	공급세대	세대별 규모				
		874 세대	304 세대	553 세대	5 세대	12 세대	m ² 세대
측 정 자	상호	누리환경ENG	등록번호	제부측-실-7호			
	소재지	부산광역시 동래구 금강공원로11 (온천메디플러스, 802호) (전화번호: 051-710-6379)					

공동주택 실내공기질 측정결과(단위: µg/m³ 또는 Bq/m³)

항목	측정 일시 (시간)	측정 지점 (동호수)	거실 방향	폼알데 하이드	벤젠	톨루엔	에틸 벤젠	자일렌	스티렌	라돈
권고기준	-	-	-	210 이하	30 이하	1,000 이하	360 이하	700 이하	300 이하	148 이하
1지점	03/17 (14:06)		남동향	39.0	3.4	639.4	127.3	199.7	21.8	밀폐 134.4
										환기 38.3
										()
										×
2지점	03/17 (14:02)		남동향	46.0	4.1	695.3	187.4	293.6	34.1	밀폐 138.3
										환기 40.3
										()
										×
3지점	03/17 (14:10)		남서향	29.7	3.8	974.0	148.2	209.9	19.7	밀폐 134.9
										환기 42.4
										()
										×
4지점	03/17 (14:13)		남서향	29.5	4.1	956.9	155.9	221.5	21.1	밀폐 138.1
										환기 43.8
										()
										×
평균				34.0	4.6	839.7	160.3	225.7	21.7	밀폐 132.5
										환기 40.1
										()

「실내공기질 관리법」 제9조제1항 및 같은 법 시행규칙 제7조제4항에 따라 신축 공동주택의 실내공기질 측정결과를 위와 같이 보고(공고)합니다.

2026 년 03 월 24 일

제출자 HL 디앤아이하라(주) (서명 또는 인)

특별자치시장 · 특별자치도지사 · 시장 · 군수 · 구청장 귀하



첨부서류	신축 공동주택의 실내공기질 측정결과서 원본 1부
------	----------------------------

신축공동주택 실내공기질 측정결과 보고(공고)

시 공 자	상호(사업장 명칭)	월명공원 에피트 온 더 파크	성명(대표자)	홍 석 화			
	소재지	충청북도 청주시 흥덕구 백봉로 130 (전화번호: 070-8765-0246)					
	공동주택 현황	공급세대	세대별 규모				
			76 m ²	84 m ²	122 m ²	134 m ²	m ²
874 세대		304 세대	553 세대	5 세대	12 세대	세대	
	사업계획 승인일	2023 . 03. 03.					
측 정 자	상호	누리환경ENG	등록번호	제부측-실-7호			
	소재지	부산광역시 동래구 금강공원로11 (온천메디플러스, 802호) (전화번호: 051-710-6379)					

공동주택 실내공기질 측정결과(단위: μg/m³ 또는 Bq/m³)

항목	측정 일시 (시간)	측정 지점 (동·호수)	거실 방향	폼알데 하이드	벤젠	톨루엔	에틸 벤젠	자일렌	스티렌	라돈
권고기준	-	-	-	210 이하	30 이하	1,000 이하	360 이하	700 이하	300 이하	148 이하
5지점	03/17 (14:19)		남동향	33.4	4.4	934.5	164.5	231.6	21.7	밀폐 128.1
										환기 39.0
										()
										×
6지점	03/17 (14:24)		남동향	34.4	4.6	921.8	165.3	233.9	21.6	밀폐 131.2
										환기 40.2
										()
										×
7지점	03/17 (15:11)		남서향	22.1	4.2	691.4	141.7	188.8	10.9	밀폐 122.7
										환기 33.6
										()
										×
8지점	03/17 (15:14)		남동향	19.4	4.7	771.6	164.8	214.1	12.1	밀폐 132.8
										환기 41.5
										()
										×
평균				34.0	4.6	839.7	160.3	225.7	21.7	밀폐 132.5
										환기 40.1
										()

「실내공기질 관리법」 제9조제1항 및 같은 법 시행규칙 제7조제4항에 따라 신축 공동주택의 실내공기질 측정결과를 위와 같이 보고(공고)합니다.

2026 년 03 월 24 일

제출자 HL 디앤아이하라(주) (서명 또는 인)

특별자치시장 · 특별자치도지사 · 시장 · 군수 · 구청장 귀하



첨부서류	신축 공동주택의 실내공기질 측정결과서 원본 1부
------	----------------------------

신축공동주택 실내공기질 측정결과 보고(공고)

시 공 자	상호(사업장 명칭)	월명공원 에피톤 온 더 파크	성명(대표자)	홍 석 화			
	소재지	충청북도 청주시 흥덕구 백봉로 130 (전화번호: 070-8765-0246)					
	공동주택 현황	공급세대	세대별 규모				
			76 m ²	84 m ²	122 m ²	134 m ²	m ²
874 세대		304 세대	553 세대	5 세대	12 세대	세대	
	사업계획 승인일	2023 . 03. 03.					
측 정 자	상호	누리환경ENG	등록번호	제부측-실-7호			
	소재지	부산광역시 동래구 금강공원로11 (온천메디플러스, 802호) (전화번호: 051-710-6379)					

공동주택 실내공기질 측정결과(단위: μg/m³ 또는 Bq/m³)

항목	측정 일시 (시간)	측정 지점 (동호수)	거실 방향	폼알데 하이드	벤젠	톨루엔	에틸 벤젠	자일렌	스티렌	라돈
권고기준	-	-	-	210 이하	30 이하	1,000 이하	360 이하	700 이하	300 이하	148 이하
9지점	03/17 (15:21)		남서향	29.4	5.7	929.0	148.2	198.5	21.6	밀폐 133.6
										환기 37.1
										()
입주예정자 입회 여부										×
10지점	03/17 (15:27)		남동향	56.8	6.7	882.7	199.6	265.2	31.9	밀폐 131.1
										환기 44.8
										()
입주예정자 입회 여부										○
										밀폐
										환기
										()
입주예정자 입회 여부										
										밀폐
										환기
										()
입주예정자 입회 여부										
평균				34.0	4.6	839.7	160.3	225.7	21.7	밀폐 132.5
										환기 40.1
										()

「실내공기질 관리법」 제9조제1항 및 같은 법 시행규칙 제7조제4항에 따라 신축 공동주택의 실내공기질 측정결과를 위와 같이 보고(공고)합니다.

2026 년 03 월 24 일

제출자 HL 디앤아이한라(주) (서명 또는 인)

특별자치시장 · 특별자치도지사 · 시장 · 군수 · 구청장 귀하



첨부서류	신축 공동주택의 실내공기질 측정결과서 원본 1부
------	----------------------------