

## 신축공동주택 공기질 측정결과 보고(공고)

시 공 자	상호(사업장명칭)	광주 초월역 한라비발디	성명(대표자)	정 몽 원				
	주소	경기도 광주시 초월읍 쌍동리 300-5						
	공동주택 현황	공급세대	세대별 규모					
		1108 세대	62A m' 82 세대	62B m' 85 세대	75A m' 203 세대	75B m' 184 세대	84A m' 333 세대	84B m' 221 세대
측 정 자	상호	누리환경ENG		등록번호		제부측-실-7호		
	주소	부산광역시 동래구 금강공원로11 (온천메디플러스, 802호)						

### 공동주택 공기질 측정결과(단위: $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 또는 $\text{Bq}/\text{m}^3$ )

항목	측정 일시 (시간)	측정 지점 (동-호수)	거실 방향	벤젠	톨루엔	폼알데 하이드	에틸 벤젠	자일렌	스티렌	라돈
권고기준	-	-	-	30 이하	1,000 이하	210 이하	360 이하	700 이하	300 이하	200 이하
1지점	03월28일 (17:45)	(101동- 201호)	남서향	3.8	256.6	63.9	5.7	10.5	0.9	밀폐 125.2 환기 29.6
2지점	03월28일 (16:48)	(102동- 803호)	남동향	2.9	841.2	26.3	12.4	21.5	1.9	밀폐 109.5 환기 25.8
3지점	03월28일 (16:47)	(103동- 2102호)	남서향	3.1	210.7	20.8	6.8	12.5	1.0	밀폐 120.0 환기 26.1
4지점	03월28일 (16:37)	(104동- 202호)	남서향	3.7	191.2	25.4	6.9	8.2	2.0	밀폐 134.1 환기 38.8
5지점	03월28일 (15:39)	(105동- 1103호)	남서향	3.7	282.9	30.6	8.4	11.4	2.7	밀폐 128.2 환기 31.9
6지점	03월28일 (15:29)	(106동- 2101호)	남서향	2.7	184.9	17.5	6.8	7.2	1.4	밀폐 123.5 환기 30.5
7지점	03월28일 (15:38)	(107동- 301호)	남서향	3.4	238.2	25.9	2.7	3.9	0.9	밀폐 115.4 환기 29.1
8지점	03월28일 (14:29)	(108동- 1104호)	남동향	2.3	328.5	24.0	3.4	3.7	1.4	밀폐 128.1 환기 34.9
평균				3.3	406.5	27.4	7.9	11.8	1.8	밀폐 125.0 환기 30.9

「실내공기질 관리법」 제9조제1항 및 같은 법 시행규칙 제7조제3항에 따라 신축 공동주택의 공기질 측정결과를 위와 같이 보고(공고)합니다.

2023 년 04 월 03 일

제출자 HL D&I 한라 (주) (서명 또는 인)

경기도 광주시청장 귀하



\* 첨부서류: 신축 공동주택의 공기질 측정결과서 원본 1부

## 신축공동주택 공기질 측정결과 보고(공고)

시 공 자	상호(사업장명칭)	광주 초월역 한라비발디	성명(대표자)				정 몽 원			
	주소	경기도 광주시 초월읍 쌍동리 300-5								
	공동주택 현황	공급세대	세대별 규모							
		1108 세대	62A m <sup>2</sup> 82 세대	62B m <sup>2</sup> 85 세대	75A m <sup>2</sup> 203 세대	75B m <sup>2</sup> 184 세대	84A m <sup>2</sup> 333 세대	84B m <sup>2</sup> 221 세대		
측 정 자	상호	누리환경ENG			등록번호			제부측-실-7호		
	주소	부산광역시 동래구 금강공원로11 (온천메디플러스, 802호)								

공동주택 공기질 측정결과(단위: µg/m<sup>3</sup> 또는 Bq/m<sup>3</sup>)

항목	측정 일시 (시간)	측정 지점 (동-호수)	거실 방향	벤젠	톨루엔	폼알데 하이드	에틸 벤젠	자일렌	스티렌	라돈
권고기준	-	-	-	30 이하	1,000 이하	210 이하	360 이하	700 이하	300 이하	200 이하
9지점	03월28일 (13:12)	(109동- 2103호)	남동향	3.0	931.6	21.1	13.0	22.5	2.4	밀폐 117.8 환기 25.3
10지점	03월28일 (13:19)	(110동- 205호)	남동향	3.2	828.3	24.0	20.5	31.4	3.6	밀폐 141.3 환기 33.5
11지점	03월28일 (13:20)	(111동- 1004호)	남동향	3.9	345.8	24.8	4.4	5.2	3.2	밀폐 126.3 환기 32.5
12지점	03월28일 (14:20)	(112동- 1902호)	남동향	5.2	380.6	23.0	6.5	11.6	1.3	밀폐 130.2 환기 33.0
13지점	03월28일 (14:29)	(113동- 1002호)	남서향	2.2	263.4	28.7	6.3	4.4	0.5	밀폐 환기
14지점										밀폐 환기
15지점										밀폐 환기
16지점										밀폐 환기
평균				3.3	406.5	27.4	8.0	11.8	1.8	밀폐 125.0 환기 30.9

「실내공기질 관리법」 제9조제1항 및 같은 법 시행규칙 제7조제3항에 따라 신축 공동주택의 공기질 측정결과를 위와 같이 보고(공고)합니다.

2023 년 04 월 03 일

제출자 HL D&I 한라(주) (서명 또는 인)

경기도 광주시청장 귀하



※ 첨부서류: 신축 공동주택의 공기질 측정결과서 원본 1부